



CERT

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

NG-5113AQ7139

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	WILLBRANDT KG Reinhold-Schleese-Straße 22, D-30179 Hannover
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	WILLBRANDT KG Reinhold-Schleese-Straße 22, D-30179 Hannover
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasversorgungs- und Gasfernleitungen (5113)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Homogener Elastomer-Dichtungswerkstoff für Gasversorgungsleitungen und deren Bauteile
<b>Modell</b> <i>model</i>	WILLBRALIT®
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 20-00355 vom 16.07.2020 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 682 (01.10.2006)

**Ablaufdatum / AZ** 30.04.2025 / 20-0404-GNV  
*date of expiry / file no.*

27.07.2020 Rie A-1/2 *0.17. [Signature]*  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
WILLBRALIT®	Härteklasse: 80 Typ: GB max. Umgebungstemperatur: -5...+50 °C	