



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NG-5113AQ7139

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	WILLBRANDT KG Reinhold-Schleese-Straße 22, D-30179 Hannover
Distributor <i>Vertreiber</i>	WILLBRANDT KG Reinhold-Schleese-Straße 22, D-30179 Hannover
Product Category <i>Produktart</i>	greasing and sealing materials: Elastomer sealant for gas supply mains and pipelines (5113)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	homogeneous material made of elastomers for seals in gas supply pipelines and its components
Model <i>Modell</i>	WILLBRALIT®
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: 20-00355 from 16.07.2020 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 682 (01.10.2006)

Date of Expiry / File No. 30.04.2025 / 20-0404-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

70039-01-A-DE

27.07.2020 Rie A-1/2 
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
WILLBRALIT®	category of hardness: 80 type: GB permitted range of temperature: -5...+50 °C	